

ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de respiración autónoma, con arnés de kevlar, acolchado en hombros y faja lumbar, con cinta de pecho, zuncho metálico, cilindro de FIBRA de CARBONO de 4500 psi 60 minutos conexión CGA 347, manómetro analógico, arnés de cabeza de malla kevlar. Caja rígida de transporte. Máscara, copa nasal en kevlar/textil con flujo de aire optimizado para evitar empañamiento.

Diseño de puerto abierto con protección contra la contaminación cruzada. Cómoda y fácil de usar, con baja resistencia a la inhalación y exhalación con o sin conexión al aire del equipo. Conexión roscada o rápida del cilindro del equipo.

- Los productos a ofertar deberán contar con calidad acorde a NORMAS NIOSH.
- Los productos a ofertar deberán poseer Certificado ISO.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: Especificaciones técnicas - Lic. Pública N°/32/2021 Equipos ERA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.