

# ESPECIFICACIONES TECNICAS DPSIT

Aplicable a:

## ETB – UPS - Sistema de alimentación ininterrumpida 5 KVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS	
<b>Marca del Equipo:</b>	
<b>Modelo del Equipo:</b>	
<b>Características generales:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistema de alimentación ininterrumpida para equipamiento electrónico de conmutación Automática.</li></ul>	Especificar
<b>Autonomía:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 minutos a plena carga o superior</li></ul>	
<b>Características de salida:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potencia nominal: 5 KVA.</li><li>- Voltaje: 220 VCA</li><li>- Variación de Voltaje a plena carga: +/- 1%</li><li>- Frecuencia sincronizada: 50/60 Hz. Nominal (+/- 0.2% en batería.).</li><li>- Forma de onda: Senoidal.</li></ul>	
<b>Características de entrada:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voltaje: 220/230 VCA.(nominal)</li><li>- Frecuencia: 50/60 Hz (nominal).+/- 3Hz</li><li>- Cantidad de cables de alimentación: 1</li><li>- Rango de voltaje admitido: (160 – 240V)</li></ul>	
<b>Características de batería:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo: Plomo-Acido libre de mantenimiento</li><li>- Tiempo de recarga: menor a 4 Hs.</li><li>- Vida útil estimada: 3 años o superior</li></ul>	
<b>Señalización:</b> <p>Panel de control que indique el estado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conectado</li><li>- En carga</li><li>- En modo baterías</li><li>- Etc.</li></ul> <p>Alarma audible con tonos distintivos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Funcionamiento por batería.</li><li>- Bajo nivel de batería.</li><li>- Sobrecarga</li><li>- Desconexión de emergencia (EPO).</li></ul>	
<b>Montaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rackeable</li><li>- 3 unidades de Rack de 19"</li></ul>	
<b>Garantía:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 años</li></ul>	



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ETB - UPS - Sistema de alimentación ininterrumpida 5 KVA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.